

Analiza akustyczna dla budowy  
przepompowni ścieków  
na działce nr 162/2 w Namyślinie

Dane emitorów punktowych

| Nazwa     | Rodzaj źródła | Lw<br>dB(A) | Histogram dzienny |  |
|-----------|---------------|-------------|-------------------|--|
| Pompownia | Punkt         | 70,0        | 100%/24h          |  |

Załącznik 3

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

# Analiza akustyczna dla budowy przepompowni ścieków na działce nr 162/2 w Namyślinie

*Wyniki w punktach*

| Receptor | Przezn. | LrD,lim<br>dB(A) | LrN,lim<br>dB(A) | LrD<br>dB(A) | LrN<br>dB(A) | Lr<br>dB(A) | LrD,diff<br>dB(A) | LrN,diff<br>dB(A) |  |
|----------|---------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
| T1       | VIL     | 55               | 45               | 38,6         | 38,6         | 38,6        | ---               | ---               |  |
| T2       | MIX     | 55               | 45               | 32,9         | 32,9         | 32,9        | ---               | ---               |  |
| T3       | SR      | 50               | 40               | 29,1         | 29,1         | 29,1        | ---               | ---               |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

Analiza akustyczna dla budowy  
przepompowni ścieków  
na działce nr 162/2 w Namysłinie

Hałas przemysłowy

h=4,0 m, rok 2024

Brak zabezpieczeń akustycznych

Granica zakładu

Źródło punkt.

Odbiornik punkt.

Zagosp. terenu

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa mieszkaniowo-usługowa

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Izolinie  $L_{Aeq}$

35 dB

40 dB

0 15 30  
m

EPRO

